


# Branninstruks for Noby220i

1. **Ved utløst alarm og synlig røyk i egen bolig** – evakuer boligen for så å varsle beboere i de andre boenhetene. Ring så brannvesenet (110).
2. **Ved utløst alarm og ingen synlig røyk** – sjekk om alarmen er utløst i din boenhet eller hos naboen. Dette ser man indikert ved brannsymbolet:

	<b>Diode lyser fast</b>	<b>Egen bolig (skriv navn/adresse på de andre boenhetene nedenfor)</b>
	<b>1 blink</b>	
	<b>2 blink</b>	
	<b>3 blink</b>	
	<b>4 blink</b>	
	<b>5 blink</b>	
	<b>6 blink</b>	
	<b>7 blink</b>	
	<b>8 blink</b>	

3. **Dersom alarmen er utløst i egen bolig (brannsymbolet lyser fast), og ingen røyk er å se,** avstill sirenene med ett trykk på siren tasten. Dersom dette ikke er gjort innen 60 sekunder vil de andre boenhetene varsles.

Let så etter utløst detektor (denne vil lyse rødt), og let så etter årsak. Husk at en ulmebrann kan være vanskelig å oppdage. Tilbakestill så sentralen ved å trykke:



4. **Dersom alarmen er utløst i en annen boenhet** – sjekk om det er synlig røyk i denne boenheten. Er dette tilfelle sørg for at alle (også de andre boenhetene) blir varslet. Ring brannvesenet (110).

**Bruk sunn fornuft og tenk sikkerhet først!**

Se i brukermanualen for mer informasjon om brannalarmsentralens funksjoner og indikasjoner.